

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 26/ _____

05.04.2024 г.

Время 11:57

г.Ерейментау
Место составления

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 26 от 01.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ДОСКЕНОВ АМАНГЕЛЬДЫ СЕРИКОВИЧ - Начальник ОЧС Ерейментауского района
ГЛУШАНЬ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района
НУРЛАНОВ ЕРЛАН КАБДУЛМАЖИТОВИЧ - Старший инженер
ЖАКУДЕН АЯТ ЕРБОЛСЫНҰЛЫ - Старший инженер

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)
740940000025, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Тайбай отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Тайбай отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, ЕРЕЙМЕНТАУСКИЙ, Тайбай, Сарыарка (УЛИЦА), 54.

5. Период проведения проверки 03.04.2024 - 05.04.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:


Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Тайбай отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Завести специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем


			противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.11 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 7; срок устранения: 29.04.2024
2	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Сотрудника охраны укомплектовать электрическим фонарем на случай отключения электроэнергии. Основание: п. 13 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п. 10; срок устранения: 29.04.2024
3	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Завести журнал тренировок. Основание: п.14 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п.11; срок устранения: 29.04.2024
4	П. 22 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Запретить курение на объекте образования. Основание: п.58 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 22; срок устранения: 29.04.2024
5	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Установить автоматическую пожарную сигнализацию. Основание: п. 62 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 29; срок устранения: 22.07.2024
6	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения. Основание: п.21 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п.38; срок устранения: 22.07.2024
7	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Провести испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: п 87 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 81; срок устранения: 22.07.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Швакунцов А.Е. 

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Эрмилов А.В. 

«05» 04 20__ г.

